




ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
A	Πλαστικό φρεάτιο αυτόματου ποτίσματος 0,40 x 0,30 m
	Υφιστάμενο Pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
	Υφιστάμενη κρήνη
	Λάστιχο μεταφοράς νερού και άρδευσης LDPE, PE32, Φ32 mm, 4 atm
	Λάστιχο μεταφοράς νερού HDPE80, SDR21, Φ50 mm, 6 atm
	Λάστιχο μεταφοράς νερού LDPE, PE32, Φ32 mm, 4 atm
	Σταλακτηφόρος αγωγός ποτίσματος, LDPE, Φ20 mm, 1,60 l/hr, 1 - 4 atm, με σταλάκτες ανά 0,60 m
	Λάστιχο τροφοδοσίας νερού LDPE, PE32, Φ32 mm, 4 atm



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ορίμανσης του έργου
"ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ"»

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4)

Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡ-1.4

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1:200

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΧΟΣ Α.Β.Θ.-Α.Μ.ΤΕΕΒ1162
ΓΑΛΗΝΟΥ 11 & 32 ΑΓΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΡΟΣ
ΤΗΛ: 2371021782-3 ΚΙΝ: 6945891308
ΑΦΜ: 108463395-ΔΟΥ: ΠΟΛΥΤΕΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022