



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **07/2020** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,95 MW στη θέση "Αγνάντια – Ίσιωμα – Θαμνότοπος" του Δήμου Αμυνταίου»

Αριθ. Απόφασης: 60/2020

Στο Αμύνταιο, σήμερα 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7415/26-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης		
Γεώργου Τρύφων		
Θωμαΐδης Χρήστος Πρόεδρος		
Κιοσές Παναγιώτης		
Αντωνιάδης Θεοχάρης		
Τσαχειρίδης Σπύρος		
Κύρκου Κυριάκος		
Μπερμπερίδης Πέτρος		
Τόμου Πέτρος		
Δεμερτζίδης Στυλιανός		
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος		
Θεοδώρου Απόστολος		
Χατζητιμοθέου Ιωάννης		
Αβραμίδης Ιωάννης		
Ιωάννου Χρήστος		
Σαργιαννίδης Παύλος		
Νάτσης Ιωάννης		
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη		
Πέγιου Ιωάννης		
Καραούλη Αφροδίτη		
Γρομπανόπουλος Τρύφων		
Σαπαρδάνης Φώτιος		
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος		
Κρητικού Διαμαντούλα		

Γυρίκη Ελένη		
Σονιάδου Σωτηρία		
Ελευθεριάδης Κυριάκος		

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με το με αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α 55).

Έχουμε την δυνατότητα τη λήψη απόφασης δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου το οποίο είναι **Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,95 MW στη θέση "Αγνάντια – Ίσιωμα – Θαμνότοπος" του Δήμου Αμυνταίου»**

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Σχετικά :

Η υπ. αρ. 172268/05-12-2013 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το συγκεκριμένο έργο (ΑΔΑ : ΒΛΓΠ0-Λ3Μ) χωρίς αναγραφή σχετικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Η από 27/04/2020 ανακοίνωση - πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του σχετικού έργου

Η απόσταση των πλησιέστερων ανεμογεννητριών από τα όρια του οικισμού Κέλλης είναι περίπου 700-900 μ ΒΔ και ΒΑ (Α/Γ 1, 2 και 5).

Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει σε περιοχή που βρίσκεται υπό θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας Natura 2000 με κωδικό GR1240008 (ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ).

Οι τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική ΑΕΠΟ, όπως αναφέρονται στην περιβαλλοντική μελέτη περιγράφονται παρακάτω :

Α. Αλλαγή τύπου Α/Γ και μείωση του συνολικού αριθμού των Α/Γ:

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εγκατάσταση και λειτουργία 17 Α/Γ τύπου Nordex N-90 (ονομαστικής ισχύος 2,35 MW, συνολικής εγκατεστημένης και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 39,95 MW). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο αριθμός των ανεμογεννητριών μειώνεται σε 9 Α/Γ τύπου Nordex N-149 (ονομαστικής ισχύος 4,5 MW και μέγιστης παραγόμενης 39,95 MW). Οι αλλαγές στον τύπο της Α/Γ συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα (αρχικός – προτεινόμενος):

ΑΕΠΟ αρχική	Μελέτη τροποποίησης
Τύπος Α/Γ Nordex N90	Τύπος Α/Γ Nordex N 149
Ονομαστική ισχύς 2,35 MW	Ονομαστική ισχύς 4,5 MW
Ύψος Πύργου 80 m	Ύψος Πύργου 105 m
Διάμετρος ρότορα 90 m	Διάμετρος ρότορα 149 m
Πλήθος Α/Γ 17	Πλήθος Α/Γ 9

Β.Μείωση των πλατειών ανέγερσης Α/Γ:

Η μείωση του αριθμού των Α/Γ προς εγκατάσταση σημαίνει ότι οι απαιτούμενες πλατείες ανέγερσης προς διαμόρφωση μειώνονται αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι πλατείες που θα διαμορφωθούν ανέρχονται, πλέον, σε 9. Οι εναπομένουσες πλατείες εμφανίζουν μόνο μικρές μετακινήσεις εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου, οπότε η μεταβολή αφορά ουσιαστικά κατάργηση 8 εκ των αρχικών 17 θέσεων, δηλαδή περιορισμό του ήδη αδειοδοτημένου έργου και όχι μεταφορά του σε άλλη θέση.

Γ. Διάνοιξη νέας και βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης:

Το αδειοδοτημένο έργο προέβλεπε τη διάνοιξη νέας οδοποιίας για την προσπέλαση και επικοινωνία των Α/Γ, καθώς και τη σύνδεση των οδών του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τη θέση των Α/Γ, συνολικού μήκους 5.747 m. Επιπλέον, προέβλεπε τη βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας εντός του ΑΣΠΗΕ, συνολικού μήκους 2.290 m.

Η μείωση του αριθμού των Α/Γ προς εγκατάσταση από 17 σε 9 επηρεάζει την έκταση της απαιτούμενης οδοποιίας. Η τροποποιημένη μελέτη οδοποιίας προβλέπει την κατασκευή νέας οδοποιίας μειωμένου μήκους 5.390 m περίπου και βελτίωση της υφιστάμενης για μήκος 8.940 m περίπου. Σημειώνεται ότι η φαινομενική μεγάλη αύξηση του μήκους βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας σε σχέση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ δεν οφείλεται σε χρήση επιπλέον οδών ή σε αλλαγή δρομολογίων. Οι υφιστάμενοι οδοί που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι ακριβώς οι ίδιοι, απλώς κατόπιν της αναλυτικής και επακριβούς τοπογράφησης του συνόλου της περιοχής του έργου αλλά και της ειδικής μελέτης μεταφοράς του εξοπλισμού, προέκυψαν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες βελτίωσης τους. Επίσης, με την παρούσα τροποποίηση εξειδικεύονται και εντοπίζονται οι απαιτούμενες σημειακές βελτιώσεις διαπλάτυνσης ερείσματος της οδού πρόσβασης στο τμήμα Βεύης-Κέλλης.

Δ. Χώροι εγκατάστασης εργοταξίων & σπαστήρα θραύσης υλικών:

Ο οριστικός σχεδιασμός του έργου ο οποίος προτείνεται με την παρούσα τροποποίηση προβλέπει τη δημιουργία χώρων εγκατάστασης εργοταξίου, οι οποίοι θα εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες του έργου, και οι οποίοι δεν είχαν οριστικοποιηθεί και καθοριστεί κατά την έκδοση της αρχικής ΑΕΠΟ του έργου. Σε αυτούς τους χώρους θα εγκατασταθεί ο

εξοπλισμός σπαστηριοτριβείου. Επιπλέον, οι χώροι αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως χώροι προσωρινής αποθήκευσης υλικών. Οι χώροι εργοταξίου είναι τρεις, βρίσκονται παράπλευρα οδών πρόσβασης και καταλαμβάνουν συνολική

έκταση 28.652 m². Η επιλογή της τοποθεσίας τους έγινε έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επέμβαση στο γεωανάγλυφο της περιοχής και να περιορίζεται ο κίνδυνος παράσυρσης φερτών λόγω καιρικών συνθηκών, άρα επιλέχθηκαν κατά το δυνατόν επίπεδες περιοχές. Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι αυτοί θα αποκατασταθούν πλήρως. Με την οριστική πρόβλεψη των χώρων αυτών καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από το έργο και σχεδόν μηδενίζεται η ανάγκη μεταφορών αδρανών υλικών από και προς αυτό με φορτηγά, με ευεργετικές συνέπειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

Ε. Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV:

Λόγω της αυτοδίκαιας παύσης ισχύος της ΑΕΠΟ με την οποία ήταν αδειοδοτημένος ο Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (α.π. 31592/1436/28.06.2011 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η.Δ.Μ.) από άλλο παραγωγό, με την παρούσα τροποποίηση ζητείται η εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση του προαναφερθέντος Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης ως συνοδό υποστηρικτικό έργο του ΑΣΠΗΕ «ΑΓΝΑΝΤΙΑ-ΙΣΩΜΑ-ΘΑΜΝΟΤΟΠΙΟΣ» και η ενσωμάτωση του, χωρίς κάποια αλλαγή στη χωροθέτηση ή το είδος του, στην ΑΕΠΟ που αναμένεται να εκδοθεί με το Αίτημα που υποβάλλεται μέσω της παρούσας Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου που προβλέπεται ο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV είναι περίπου 9,5 στρέμματα.

ΣΤ. Εναέρια και υπόγεια Γραμμή διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV: '

Εξειδικεύεται η όδευση και τα χαρακτηριστικά της γραμμής διασύνδεσης Μ.Τ. για τη σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33 kV. Συγκεκριμένα, διορθώνεται ένα τμήμα της, το οποίο προβλεπόταν να διέλθει εντός του οικισμού της Βεύης. Με την παρούσα τροποποίηση, το τμήμα αυτό, το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής Natura 2000 «ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ», κατασκευάζεται εναέριο προκειμένου να παρακάμπτει τον οικισμό και άρα να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής. Το μήκος της γραμμής διασύνδεσης μειώνεται σε σχέση με το αδειοδοτημένο στην εν ισχύ ΑΕΠΟ.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. το με αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55).
2. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,95 MW στη θέση "Αγνάντια – Ίσιωμα – Θαμνότοπος" του Δήμου Αμυνταίου»

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος καταψηφίζει το θέμα διότι δεν μπορεί να εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά και ότι οι επιπτώσεις από την συνολική εγκατάσταση Αιολικών είναι καταστροφική για τη φύση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **60/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ