



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 332/2023

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασιών σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, , έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και στο χώρο του τμήματος την 12/05/2023, 19/05/2023, 21/05/2023, 09/06/2023, 26/06/2023 και ώρα 14:00, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Αναστασία Αλληλόμη, Πρόεδρος
2. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μέλος
3. Τοπάλης Ευάγγελος, Μέλος

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής προμήθειας **«Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοσταςίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου»** έτους 2023 του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 99/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (9ΚΔΣΩΨΛ-ΕΛΖ), σε εφαρμογή των διατάξεων τα άρθρα 208 και 221 του Ν.4412/2019, συγκεντρώθηκαν, προκειμένου να προβούν στην Οριστική και Ποιοτική Παραλαβή της Προμήθειας: **«Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοσταςίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου»**, συντάσσοντας τα κάτωθι πρωτόκολλα παραλαβής ως εξής:

Ι. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αναβατόρι κλιμακοσταςίου με πλατφόρμα, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1,00	14.280,00	14.280,00	1.856,40	16.136,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			14.280,00	1.856,40	16.136,40

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία έγινε η ανάθεση και εκτέλεση αυτής και συγκεκριμένα :

1. Τις προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν τα αναβατόρια που παρέδωσε ο ανάδοχος και αυτές που παρέχουν τα παραδοθέντα μηχανήματα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για παραλαβή υλικών, άρθρο 208.
3. Την με αριθμό 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
4. Την από 08-03-2022 οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.
5. Την υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί έγκρισης πρακτικών του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάδειξης Αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19432/11-11-2022 σύμβαση Προμήθειας.

Ένα αναβατόρι κλιμακοσταςίου στο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του Δήμου Αμυνταίου :

- Ρυθμιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας – Σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο σταματά η κίνηση της πλατφόρμας

- Μπουτόν συνεχούς πίεσης
- Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήμανση στάσης
- Ηχητική σήμανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σημείου φόρτισης
- Θερμικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα
- Emergency Stop
- Σύστημα GSM τηλεϊεδοποίησης με μήνυμα SMS σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος
- Η απαιτούμενη για την λειτουργία του μηχανήματος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στο αναβατήριο και θα φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση μέσω απλής μονοφασικής παροχής 230V AC σε μία εκ των στάσεων. Ο χειρισμός του αναβατορίου θα γίνεται με χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση).
- Τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο του ορόφου
- Πλατφόρμα 1000x800 mm

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε οριστικό και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνος με την από 05-09-2019 προσφορά του αναδόχου. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επίδειξη λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στον τρόπο χρήσης τους, για ένα μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

II. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αναβατόρι κλιμακοστασίου με πλατφόρμα, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1,00	14.280,00	14.280,00	1.856,40	16.136,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			14.280,00	1.856,40	16.136,40

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία έγινε η ανάθεση και εκτέλεση αυτής και συγκεκριμένα :

1. Τις προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν τα αναβατόρια που παρέδωσε ο ανάδοχος και αυτές που παρέχουν τα παραδοθέντα μηχανήματα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για παραλαβή υλικών, άρθρο 208.
3. Την με αριθμό 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
4. Την από 08-03-2022 οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.

5. Την υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί έγκρισης πρακτικών του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάδειξης Αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19432/11-11-2022 σύμβαση Προμήθειας.

Ένα αναβατόρι κλιμακοστασίου στο ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του Δήμου Αμυνταίου :

- Ρυθμιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας – Σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο σταματά η κίνηση της πλατφόρμας
- Μπουτόν συνεχούς πίεσης
- Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήμανση στάσης
- Ηχητική σήμανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σημείου φόρτισης
- Θερμικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα
- Emergency Stop
- Σύστημα GSM τηλεειδοποίησης με μήνυμα SMS σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος
- Η απαιτούμενη για την λειτουργία του μηχανήματος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στο αναβατόριο και θα φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση μέσω απλής μονοφασικής παροχής 230V AC σε μία εκ των στάσεων. Ο χειρισμός του αναβατορίου θα γίνεται με χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση).
- Τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο του ορόφου
- Πλατφόρμα 1000x800 mm

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε οριστικό και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνος με την από 05-09-2019 προσφορά του αναδόχου. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επίδειξη λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στον τρόπο χρήσης τους, για ένα μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

III. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αναβατόρι κλιμακοστασίου με πλατφόρμα, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1,00	14.500,00	14.500,00	1.885,00	16.385,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			14.500,00	1.885,00	16.385,00

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία έγινε η ανάθεση και εκτέλεση αυτής και συγκεκριμένα :

1. Τις προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν τα αναβατόρια που παρέδωσε ο ανάδοχος και αυτές που παρέχουν τα παραδοθέντα μηχανήματα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για παραλαβή υλικών, άρθρο 208.
3. Την με αριθμό 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
4. Την από 08-03-2022 οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.
5. Την υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί έγκρισης πρακτικών του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάδειξης Αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19432/11-11-2022 σύμβαση Προμήθειας.

Ένα αναβατόρι κλιμακοστασίου στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του Δήμου Αμυνταίου:

- Ρυθμιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας – Σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο σταματά η κίνηση της πλατφόρμας
- Μπουτόν συνεχούς πίεσης
- Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήμανση στάσης
- Ηχητική σήμανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σημείου φόρτισης
- Θερμικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα
- Emergency Stop
- Σύστημα GSM τηλεειδοποίησης με μήνυμα SMS σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος
- Η απαιτούμενη για την λειτουργία του μηχανήματος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στο αναβατόριο και θα φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση μέσω απλής μονοφασικής παροχής 230V AC σε μία εκ των στάσεων. Ο χειρισμός του αναβατορίου θα γίνεται με χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση).
- Τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο του ορόφου
- Πλατφόρμα 1000x800 mm

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε οριστικό και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνος με την από 05-09-2019 προσφορά του αναδόχου. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επίδειξη λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στον τρόπο χρήσης τους, για ένα μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

IV. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αναβατόρι κλιμακοστασίου με πλατφόρμα, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ	1,00	14.280,00	14.280,00	1.856,40	16.136,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			14.280,00	1.856,40	16.136,40

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία έγινε η ανάθεση και εκτέλεση αυτής και συγκεκριμένα :

1. Τις προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν τα αναβατόρια που παρέδωσε ο ανάδοχος και αυτές που παρέχουν τα παραδοθέντα μηχανήματα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για παραλαβή υλικών, άρθρο 208.
3. Την με αριθμό 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
4. Την από 08-03-2022 οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.
5. Την υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί έγκρισης πρακτικών του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάδειξης Αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19432/11-11-2022 σύμβαση Προμήθειας.

Ένα αναβατόρι κλιμακοστασίου στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ του Δήμου Αμυνταίου :

- Ρυθμιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας – Σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο σταματά η κίνηση της πλατφόρμας
- Μπουτόν συνεχούς πίεσης
- Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήμανση στάσης
- Ηχητική σήμανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σημείου φόρτισης
- Θερμικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα
- Emergency Stop
- Σύστημα GSM τηλεειδοποίησης με μήνυμα SMS σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος
- Η απαιτούμενη για την λειτουργία του μηχανήματος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στο αναβατόριο και θα φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση μέσω απλής μονοφασικής παροχής 230V AC σε μία εκ των στάσεων. Ο χειρισμός του

αναβατορίου θα γίνεται με χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση).

- Τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο του ορόφου
- Πλατφόρμα 1000x800 mm

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε οριστικό και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνος με την από 05-09-2019 προσφορά του αναδόχου. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επίδειξη λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στον τρόπο χρήσης τους, για ένα μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβαση.

V. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αναβατόρι κλιμακοστασίου με πλατφόρμα, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ	1,00	17.040,00	17.040,00	2.215,20	19.255,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			17.040,00	2.215,20	19.255,20

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία έγινε η ανάθεση και εκτέλεση αυτής και συγκεκριμένα :

1. Τις προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν τα αναβατόρια που παρέδωσε ο ανάδοχος και αυτές που παρέχουν τα παραδοθέντα μηχανήματα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για παραλαβή υλικών, άρθρο 208.
3. Την με αριθμό 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
4. Την από 08-03-2022 οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.
5. Την υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί έγκρισης πρακτικών του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάδειξης Αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19432/11-11-2022 σύμβαση Προμήθειας.

Ένα αναβατόρι κλιμακοστασίου στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ του Δήμου Αμυνταίου :

- Ρυθμιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας – Σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο σταματά η κίνηση της πλατφόρμας
- Μπουτόν συνεχούς πίεσης
- Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήμανση στάσης

- Ηχητική σήμανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σημείου φόρτισης
- Θερμικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα
- Emergency Stop
- Σύστημα GSM τηλεειδοποίησης με μήνυμα SMS σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος
- Η απαιτούμενη για την λειτουργία του μηχανήματος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στο αναβατήριο και θα φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση μέσω απλής μονοφασικής παροχής 230V AC σε μία εκ των στάσεων. Ο χειρισμός του αναβατορίου θα γίνεται με χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση).
- Τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο του ορόφου
- Πλατφόρμα 1000x800 mm

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε οριστικό και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνος με την από 05-09-2019 προσφορά του αναδόχου. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επίδειξη λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στον τρόπο χρήσης τους, για ένα μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Το από 12/05/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών
- Το από 19/05/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών
- Το από 21/05/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών
- Το από 09/06/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών
- Το από 26/06/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 12/05/2023, 19/05/2023, 21/05/2023, 09/06/2023 και 26/06/2023 Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **332/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ